

List opatření

Název opatření:	Okříšky - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100016
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10977	Okříšky	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512831	Obec Okříšky ČOV	Jihlava	109.2000	-656774.53	-1148298.2

Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 1950 obyvatel. Většina splašků je odváděny na stávající ČOV v obci. Část sítě je zaústěna do Okříšského potoka. Délka sítě je 8 700 m. V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 2 200 EO. ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod z 24.2.2003. Stávající ČOV vyhovuje technickým i legislativním požadavkům.

Popis navrhovaného stavu:

Stávající ČOV Okříšky vyhovuje požadovaným parametrům. Vzhledem k napojení dalších obcí je nutné posílení biologické linky ČOV. V současnosti napojené obce (místní části): Okříšky. Nově napojené obce (místní části): Petrovice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2200	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		482	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	43 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009-2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Obec Okříšky

Nositel opatření: vlastník infrastruktury