

List opatření

Název opatření:	Bílovice nad Svitavou - zkapacitnění ČOV	ID_OP:	DY100103
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00455	Bílovice nad Svitavou	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513371	VAS Brno venk. - Bílovice nad Svitavou ČOV	Svitava	15.20000	-593392,875	-1156300,4

Popis současného stavu:

V obci je vybudována ČOV s kapacitou 4 860 EO pro skupinovou kanalizaci z Bílovic, Řícmanic, Kanic a Ochozi u Brna.

Popis navrhovaného stavu:

V obci se připravuje rozsáhlá výstavba. Je nutná intenzifikace ČOV na 7500 EO. Stavbou bude vyloučeno individuální řešení likvidace OV z nově realizovaných lokalit.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	7750	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		1165	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	64 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury