

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Červená Voda - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100015
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02075	Bílá Voda	40239000	Březná po ústí do toku Moravská Sázava
02076	Červená Voda	40239000	Březná po ústí do toku Moravská Sázava
02080	Mlýnice	40239000	Březná po ústí do toku Moravská Sázava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V Červené Vodě je vybudována stoková síť, která pokrývá dílčí části obce. Majitelem kanalizace je Obec Červená Voda, provozovatelem je VaK Jablonné nad Orlicí a.s. Jedná se o kanalizaci smíšeného systému (jednotnou i oddílnou). Většina stok má vlastní vyústí do recipientu.

Stoková síť je vybudována z potrubí různých materiálů, nejčastěji z betonových trub DN 200 – 500. Kapacitně je většina úseků dostačující. Celková délka kanalizace ve správě obce je 6,820 km. Nachází se zde 34 vyústí. Na obecní kanalizaci je napojeno 2544 EO.

### Popis navrhovaného stavu:

Navržena je dle projektové dokumentace výstavba systematické splaškové kanalizace gravitační (PVC DN 250 o délce 3,7 km, PVC DN 300 o délce 7 km) a tlakové (PE, PVC DN 80 o délce 0,47 km + ČS do 5 l/s) s odvedením odpadních vod od velké části obyvatel. V provozu budou následující ČOV :

- ČOV pro domov důchodců a nemocnici
- ČOV bývalé posádky Moravský Karlov – oxidační příkop
- ČOV obce

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	10 700
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	470
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	11 170
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 63 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

### Poznámka:

**Provozovatel:** VaK Jablonné nad Orlicí a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury