

List opatření

Název opatření:	Tovačov - rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	MO100089
Typ opatření:	Rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41457	Tovačov II-Annín	40641030	Blata po ústí do toku Morava
41458	Tovačov I-Město	40440000	Morava po soutok s tokem Bečva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
531821	VaK Přerov -Tovačov ČOV	Mlýnský náhon	0.900000	-546095,955	-1140498,1

Popis současného stavu:

Město Tovačov leží mezi Hradeckým a Skašovským rybníkem, z jihovýchodu město obtéká Mlýnský náhon, z jihozápadu pak potok Splavská. Město leží ve 2. vnějším PHO vodního zdroje. Ve městě hospodaří zemědělské družstvo ZD Tovačov a AGRO, které mají žumpy s odvozem, dále jsou zde provozovny SJUKO - mlýn, TOPOS a Rybářství, které mají splaškové odpadní vody odvedeny do veřejné kanalizace, technologické vody neprodukují. V Tovačově je stávající jednotná kanalizace, která byla vybudována postupně - nejstarší část kolem roku 1920 v centru města, novější část z roku 1942 a 1960 z železobetonových trub a trub PVC. Technický stav kanalizace je vyhovující, pouze v okrajových částech města, střed města má kanalizaci nevyhovující (nutná rekonstrukce). V roce 2000 bylo zrealizováno napojení lokality Zvolenov (35 EO) na kanalizační síť Tovačova. Do kanalizace je přímo napojeno cca 80 % obyvatel, přes septiky pak 15 % obyvatel. Jímky na vyvážení má 5 % obyvatel. Pod městem je stávající čistírna odpadních vod, po vyčištění je voda vypouštěna do Mlýnského náhonu. ČOV byla postavena v roce 1980, v roce 2003 byla dokončena její rekonstrukce (3750 EO). Kaly jsou zahušťovány v uskladňovací nádrži a odváženy na ČOV Přerov. Vyústění je do melioračního kanálu 1 km nad vyústěním do Bolelouckého náhonu. V místní části Anníně je vybudována nová splašková kanalizace s výtlačkem na síť města Tovačov. V městské části Tovačova - Annín působí stavební firma TOPOS s.r.o., která má technologické vody vyústěny přes zemní filtr do potoka Blata.

Popis navrhovaného stavu:

Stávající systém odkanalizování města Tovačov je vyhovující zůstane zachován i do budoucna. V návrhovém období bude nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace zejména ve středu města (DN 300 – 1500).

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ne	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ano	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	29 350 000,0		
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno		
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury